

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AД09.B.00430

Серия RU № 0145225

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «ПромТехСтандарт». Место нахождения: 603006, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом 4, помещение П13. Телефон: +7 (831) 429-08-14, адрес электронной почты: info@promtehstandart.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД09. Дата регистрации аттестата аккредитации: 26.04.2016 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест».

Основной государственный регистрационный номер: 1025203023845.

Место нахождения: 603000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новая, дом 3

Адрес места осуществления деятельности: 606425, Российская Федерация, Нижегородская область, Балахнинский район, рабочий поселок Гидроторф, улица Административная, дом 16

Телефон: 88314340700, адрес электронной почты: info@real-invest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Реал-Инвест».

Место нахождения: 603000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новая, дом 3

Адрес места осуществления деятельности: 606425, Российская Федерация, Нижегородская область, Балахнинский район, рабочий поселок Гидроторф, улица Административная, дом 16

ПРОДУКЦИЯ Резервуары для хранения, раздачи и транспортировки сжиженных газов вместимостью от 0,2 м³ до 50 м³ включительно, максимально допустимое рабочее давление от 0,07 МПа до 16,0 МПа, типы - РИН, РИП, РИЦ.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3615-002-52464364-2016 «Резервуары для хранения, раздачи и транспортировки сжиженных газов объемом от 0,2 м³ до 50 м³ типов РИН, РИП, РИЦ.

Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 7311 00 910 0, 7311 00 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 687-2017 от 31.03.2017 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21A349; акта анализа состояния производства от 29.03.2017 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «ПромТехСтандарт»; документации изготовителя: обоснования безопасности, паспорта сосуда, руководства по эксплуатации сосудов, проектной документации, расчета на прочность, технологических регламентов и сведений о технологическом процессе, сведений о проведенных испытаниях, документов о подтверждении характеристик материалов и комплектующих, документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 30 лет. Срок и условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации. Категория оборудования 3, 4 по ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Стандарты, обеспечивающие соблюдение требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013, ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия», разделы 4, 5, 6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2017 ПО 03.04.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.С. Аверина

(инициалы, фамилия)

И.В. Михайлов

(инициалы, фамилия)